

Số: 189/QĐ-TTYT

Cô Tô, ngày 30 tháng 11 năm 2023

### **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt và chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu: Sửa chữa thay thế tủ điều khiển máy hút, máy nén của hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô**

### **GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;*

*Căn cứ Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh*

*Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế về việc ban hành Quy trình thực mua sắm tài sản, hàng hóa và sửa chữa cơ sở vật chất tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;*

*Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-SYT ngày 23/12/2022 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 (Đợt 1);*

*Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-TTYT ngày 28/11/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cô Tô về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Sửa chữa thay thế tủ điều khiển máy hút, máy nén của hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô;*

*Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTYT ngày 28/11/2023 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cô Tô về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa thay thế tủ điều khiển máy hút, máy nén của hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô;*

*Xét đề nghị của Hội đồng mua sắm tại Tờ trình số 70/TTr-HĐMS ngày 30/11/2023 của Hội đồng mua sắm về việc sửa chữa thay thế tủ điều khiển máy hút, máy nén của hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt và chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu: Sửa chữa thay thế tủ điều khiển máy hút, máy nén của hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô với các nội dung sau:

1. Nội dung mua sắm: Sửa chữa thay thế tủ điều khiển máy hút, máy nén của hệ thống Oxy trung tâm cho Trung tâm Y tế huyện Cô Tô.

2. Tên đơn vị thực hiện:

- Công ty TNHH Việt Com.

- Địa chỉ: BT4-4, TC5-BCA, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

3. Tổng giá trị: **90.000.000VNĐ** (Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn./.)

(Phụ lục chi tiết đính kèm).

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành thử và bàn giao tại đơn vị sử dụng, Vật tư thay thế mới 100%, bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ KCB và các nguồn thu hợp pháp khác

6. Thời gian thực hiện và hoàn thành: Trong tháng 12 năm 2023.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và làm căn cứ để Hội đồng mua sắm, sửa chữa triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định.

**Điều 3.** Các ông, bà: Trưởng phó, phụ trách các khoa, phòng liên quan của Trung tâm; Nhà thầu trúng thầu căn cứ thực hiện Quyết định này và triển khai các bước tiếp theo theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- BGĐ (đ/b);
- Như điều 3 (t/h);
- Bộ phận CNTT (đăng tải Website);
- Lưu: VT, TCKT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Giang**

**Phụ lục chi tiết**

( Kèm theo Quyết định số: 189/QĐ-TTYYT ngày 30/11/2023)

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1	Tủ điều khiển máy hút	<b>Tủ điều khiển máy hút:</b> - Xuất xứ Việt Nam. - Thông số kỹ thuật: + Điều khiển 2 máy chạy luân phiên và hỗ trợ bằng bộ điều khiển lập trình logic, có bảo vệ mất pha, đảo pha. + Có đèn báo nguồn, có đèn báo hiện thị trạng thái hoạt động của từng: đèn xanh máy chạy, đèn đỏ báo lỗi. + Có đồng hồ đếm thời gian máy hoạt động.	01	Cái	45.000.000	45.000.000
2	Tủ điều khiển máy nén	<b>Tủ điều khiển máy nén:</b> - Xuất xứ: Việt Nam. - Thông số kỹ thuật: + Điều khiển 2 máy chạy luân phiên và hỗ trợ bằng bộ điều khiển lập trình logic, có bảo vệ mất pha, đảo pha. + Có đèn báo nguồn, có đèn báo hiện thị trạng thái hoạt động của từng: đèn xanh máy chạy, đèn đỏ báo lỗi. + Có đồng hồ đếm thời gian máy hoạt động.	01	Cái	45.000.000	45.000.000
<b>TỔNG CỘNG:</b>						<b>90.000.000</b>
<i>(Số tiền bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn./.)</i>						

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành thử và bàn giao tại đơn vị sử dụng. Vật tư thay thế mới 100%, bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng./.

